



84105, Україна, Донецької обл.,
м. Слов'янськ, вул. Солоділова, 1
тел.: (06262) 3-83-71
(0626) 63-55-87
факс: (06262) 3-83-71
e-mail: office@betonmash.com
http://www.betonmash.com



Р/р 26005274996011
Краматорська філія
ПАТ КБ "Приватбанк"
МФО 335548 (для України)
ЄДРПОУ 00240052
Коди залізничні:
6576 -ПрАТ "Бетонмаш"
490509 - зал. ст. ім.Кожушко О.М



Директору ТОВ «ВО СЗВІ»
Вовченко Р.В.

Дослідна експлуатація реєстраторів
«ОПН-Візор-II»

Шановний Роман Вікторович!

З квітня 2019 року на заводі «Бетонмаш» перебувають в дослідній експлуатації бездротові реєстратори спрацьовування ОПН з індикацією струму витоку «ОПН-Візор-II» в кількості трьох датчиків та одного базового модуля. Датчики реєстраторів встановлені в трансформаторній камері трансформаторної підстанції ТП - 1 в комплекті з обмежувачами перенапруг ОПНп-6/7,2/10/2 УХЛ1, що також виготовлені на підприємстві ТОВ «ВО СЗВІ».

З досвіду експлуатації реєстраторів «ОПН-Візор-II» відзначимо зручність використання базового модуля «ОПН-Візор-II», а так само високу точність вимірювань струму витоку, що протікає через ОПН, незалежно від пори року.

Директор технічних
ПрАТ «Бетонмаш»



Гавриленко О.О.

Вик. Гол. Енергетик
Новіков Ю.М. (0626) 63-55-60;
050-472-70-19



84105, Україна, Донецької обл.,
м. Слов'янськ, вул. Солоділова, 1
тел.: (06262) 3-83-71
(0626) 63-55-87
факс: (06262) 3-83-71
e-mail: office@betonmash.com
http://www.betonmash.com



Р/р 26005274996011
Краматорська філія
ПАТ КБ "Приватбанк"
МФО 335548 (для України)
ЄДРПОУ 00240052
Коди залізничні:
6576 -ПрАТ "Бетонмаш"
490509 - зал. ст. ім.Кожушко О.М.



Директору ТОВ «ВО СЗВІ»
Вовченко Р.В.

Дослідна експлуатація реєстраторів
«ОПН-Візор-II»

Шановний Роман Вікторович!

З квітня 2019 року на заводі «Бетонмаш» перебувають в дослідній експлуатації бездротові реєстратори спрацьовування ОПН з індикацією струму витоку «ОПН-Візор-II» в кількості трьох датчиків та одного базового модуля. Датчики реєстраторів встановлені в трансформаторній камері трансформаторної підстанції ТП - 1 в комплекті з обмежувачами перенапруг ОПНп-6/7,2/10/2 УХЛ1, що також виготовлені на підприємстві ТОВ «ВО СЗВІ».

З досвіду експлуатації реєстраторів «ОПН-Візор-II» відзначимо зручність використання базового модуля «ОПН-Візор-II», а так само високу точність вимірювань струму витоку, що протікає через ОПН, незалежно від пори року.

Директор технічних
ПрАТ «Бетонмаш»



Гавриленко О.О.

Вик. Гол. Енергетик
Новіков Ю.М. (0626) 63-55-60,
050-472-70-19